



Registrazione numero/Registration number

PED/0497/1879/10

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ UE

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Visto il Manuale Qualità/Referring to the Quality Manual
Ed. n° 7 Rev. 01 del/dated 13/04/2021

si certifica che la Società/we certify that the Company

MADAS S.r.l.

Sede legale e Unità operativa / Registered office and Place of business

Via Moratello Z.A.I. 5/6/7 – 37045 San Pietro di Legnago (VR) – ITALY

ha implementato e mantiene un controllo finale sul prodotto conforme all'Allegato I e alla procedura del Modulo D1, Allegato III della Direttiva 2014/68/UE, allo scopo di produrre e testare
has implemented and maintains a final control on the product in compliance with the Annex I and with the Procedures of Module D1, Annex III of the 2014/68/EU Directive, for manufacturing and testing

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA TIPO

TYPE NORMALLY OPEN SOLENOID VALVE

**Tipo/Type: EVAP-1-3-6/NA - EVA-1-3-6/NA - XVAP-1-3-6/NA - XVA-1-3-6/NA
JVAP-1-3-6/NA - JVA-1-3-6/NA - LVAP-1-3-6/NA - LVA-1-3-6/NA**

Dis./Dwg. n° (E-X-J-L)VAP(02-03-04)0000; (E-X-J-L)VA(05-06-07)0000; (E-X-J-L)VA(32-40-50)0000
PS_{min} 0 barg; PS_{max} 1, 3, 6 barg; TS_{min} -20 °C; TS_{max} +60 °C
DN 15 – DN 20 – DN 25 – DN 32 – DN 40 – DN 50
Gruppo Fluido/Fluid Group 1 - Categoria/Category II

Il Fabbricante è autorizzato ad apporre sull'Attrezzatura in pressione di cui sopra, dopo la marcatura CE, il numero di identificazione dell'Organismo Notificato.
The Manufacturer is authorized to provide the above pressure Equipment with the CE marking, followed by the Notified Body identification number.

21/12/2010

Prima emissione
First issue

07/01/2026

Rinnovo
Renewal

Ultima emissione
Latest issue

20/12/2028

Scadenza
Expiry



CE
0497

Carlo Dassi
B. A.
Certification

pag. 1/1

GQ002 REV.01