

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085AR0012

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) <i>EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Beck GmbH Druckkontrolltechnik Ferdinand-Steinbeis-Straße 4, D-71144 Steinenbronn
Vertreiber <i>distributor</i>	Beck GmbH Druckkontrolltechnik Ferdinand-Steinbeis-Straße 4, D-71144 Steinenbronn
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Druckwächter für Gas, Luft und Abgase (4107)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Druckwächter für Gas
Modell <i>model</i>	901.6... Prescal
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 18/141/4107/036 vom 03.07.2018 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 1854 (01.10.2010)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

07.09.2028 / 18-0654-GEA

07.09.2018 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die
Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic
of Germany for certification of gas appliances under EU RegulationDeutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkung <i>remarks</i>
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
901.61 Prescal	Einstellbereich: 5...20 mbar max. Betriebsdruck: 0,5 bar	
901.62 Prescal	Einstellbereich: 10...50 mbar max. Betriebsdruck: 0,5 bar	
901.63 Prescal	Einstellbereich: 25...100 mbar max. Betriebsdruck: 0,5 bar	
901.64 Prescal	Einstellbereich: 50...250 mbar max. Betriebsdruck: 1,0 bar	
901.65 Prescal	Einstellbereich: 200...500 mbar max. Betriebsdruck: 1,0 bar	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Klasse: PSD-M

Umgebungstemperaturbereich: 0...+85 °C (Lagertemperaturbereich: -20...+85 °C)

EU type examination certificate

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085AR0012

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Beck GmbH Druckkontrolltechnik Ferdinand-Steinbeis-Straße 4, D-71144 Steinenbronn
Distributor <i>Vertreiber</i>	Beck GmbH Druckkontrolltechnik Ferdinand-Steinbeis-Straße 4, D-71144 Steinenbronn
Product Category <i>Produktart</i>	accessories for gas appliances/pressure equipment: Manostat for gas, air and flue gas (4107)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Pressure sensing device
Model <i>Modell</i>	901.6... Prescal
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 18/141/4107/036 from 03.07.2018 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 1854 (01.10.2010)

Date of Expiry / File No. 07.09.2028 / 18-0654-GEA
Ablaufdatum / AZ

07.09.2018 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
fuel gases of the 1., 2. & 3. gas family	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
901.61 Prescal	set range: 5...20 mbar max. operating pressure: 0,5 bar	
901.62 Prescal	set range: 10...50 mbar max. operating pressure: 0,5 bar	
901.63 Prescal	set range: 25...100 mbar max. operating pressure: 0,5 bar	
901.64 Prescal	set range: 50...250 mbar max. operating pressure: 1,0 bar	
901.65 Prescal	set range: 200...500 mbar max. operating pressure: 1,0 bar	

Hints of Utilization /Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

class: PSD-M

permitted range of ambient temperature: 0...+85 °C (storage temperature range: -20...+85 °C)